

建設部門関連質問

南田議員

- Q 呉市郷原熊野間の道路計画について。
- A 財政状況等の諸課題に対し、検討を行っている。
(平本町長)



Q 呉市郷原熊野間の道路計画について、この道路は、今後の熊野町の発展にはなくてはならない重要な道路であると考えている。現状や今後の計画はどうなっているか。

A 東広島呉道路の郷原インターチェンジへのアクセス道路として、重要な路線と位置付けている。現在、呉市から示された概略設計をもとに検討を重ねているが、補助金制度、財政状況等の課題もあり、事業の進捗に多少時間がかかっているとこ

藤河議員

- Q 上下水道工事における、町道の保全について問う。
- A 設置箇所の状況把握を行い、現地に適応した設計を行っていく。
(古毛堂建設部長)



Q 道路工事、特に上下水道の管を布設の際に埋没される仕切弁や消火栓のボックス、また、下水弁が沈下して路面に凹凸が生じている場所がかなりある。これは、工事の際にボックスや弁の基礎工事が十分でなかったためと考えられる。沈下現象が発生しないような設計、施工をすべきであるがどうか。

A 下水道工事においては、マンホール自体の沈下は殆どないが、周囲の転圧不足による蓋周辺の沈下は見受けられる。また、水道工事においても通行量、土質等の条件によっては、沈下する可能性がある。今後は、設置箇所における状況を把握し、現地に適応した対応を行い、施工業者に対しても転圧不足等による不等沈下がないよう、管理の指導を行っていく。